

Brandteknisk

VEJLEDNING

1. udgave 1996

29

Udgivet af Dansk Brandteknisk Institut

Affaldscontainere



Datavej 48 • DK 3460 Birkerød
Telefon (+45) 45 82 00 99
Telefax (+45) 45 82 24 99

Laboratorium:
Industriholmen 21
2650 Hvidovre

ISSN 0901-3814
2000-3-96

er en selvejende institution, der som højestes myndighed har et repræsentantskab bestående af personer fra offentlige myndigheder, forsikringselskaber, industri, forskning (ATV), rådgivende ingeniører og arkitekter.

Instituttet har til formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for aktiv og passiv brandsikring samt for bekæmpelse og forebyggelse af de af brand følgende skader på miljøet.

Instituttet er godkendt som teknologisk serviceinstitut på det brandtekniske område.
De væsentligste arbejdsopgaver omfatter:

- Rådgivning/konsulent bistand
- Brandundersøgelser/brandårsags efterforskning
- Prøvning af materialer, produkter, slukningsudstyr mv.
- Certificering og kontrolordninger
- Brandsikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn
- Forskning og udvikling
- Regelsætning/norm- og standardiseringsarbejde
- Bibliotek, dokumentation og statistik
- Information
- Kursus
- Forlag
- Tidsskriftet Brandværn i samarbejde med Foreningen af Kommunale Bered-skabschefer
- Medlemservice

Medlemservice for virksomheder, organisationer og andre interesserende der ved tegning af særligt institut-medlemskab kan sikre sig tilsendelse af publikationer mv. samt opnå rabat på visse andre ydeler.

Udgivet af

**Dansk
Brandteknisk
Institut**

Datavej 48 · DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 82 00 99 · Fax 45 82 24 99

Forord

Brandteknisk vejledning nr. 29 ”Affaldscontainere” er udarbejdet efter opfordring fra Dansk Brandteknisk Institutus fagråd ”Brandsikring”. Den henvender sig til alle der i det daglige anvender affaldscontainere. Produktionsvirksomheder, institutioner, entreprenører, butikker og lignende salgslokaler, samt boligselskaber. Det forventes at containerudlejere og renovationsfirmaer vil bruge vejledningen ikke mindst i forbindelse med personaleuddannelse. Endvidere kan forsikringselskaber og myndigheder anvende den i deres sagsbehandling.

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut med velvillig assistance fra:

Arbejdstilsynet
Beredskabsstyrelsen

Bygge- og Bolistyrelsen
Dansk Industri

Foreningen af kommunale beredskabschefer
Renovadan

Skafor - Dansk Forening for Skadesforsikring

Indholdsfortegnelse

	Side
Indledning	4
1. Lovgivning	5
1.1 Bygningsreglementet	5
1.2 Beredskabslovgivning	5
1.3 Miljøbeskyttelseslovgivning	5
1.4 Arbejdsmiljølovgivning	6
2. Affaldscontainere	7
2.1 Anvendelsesområde	7
2.2 Containertyper	7
2.3 Containerne der anvendes i det daglige	7
3. Affaldscontainere opstillet i bygninger	10
3.1 Containerrum	10
3.2 Affaldsskakke	10
3.3 Flugtveje	10
3.4 Containeres udførelse	10
3.5 Slukningsmateriel	10
3.6 Containerne anvendt i forbindelse med erhverv	10
3.7 Trådcontainere	10
3.8 Ordensregler	10
4. Affaldscontainere opstillet i det fri	11
4.1 Containeres udførelse	11
4.2 Tilkørselsforhold	11
4.3 Placering fra anden container	11
4.4 Containeres placering	11
4.5 Særlige forhold	14
4.6 Ordensregler	14
5. Affaldscontainere i naturområder	15
5.1 Containerne på campingpladser	15
5.2 Slukningsmateriel	15
5.3 Ordensregler	15
6. Ordensregler	16

Indledning

1. Lovgivning

Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager i mange tilfælde store brand- og korrosionsskader, især hvis containeren er placeret inde i en bygning, tæt op ad en bygning, under udhæng, halvtag eller overdækninger.
Årsager til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobakssaffald og gløder. Risikoen for ildspåsættelse vil reduceres væsentligt ved at forhindre direkte adgang til - eller ved at anvende affælselige affaldscontainere. Ved at undlade henkastring af brandhærende stoffer f. eks. olieholdige materialer som linolieklude, fersnis- og lakrest m.v. elimineres risikoen for selvantændelse.

Containere omfatter beholdere fra 120 liter til 67 kubikmeter. De anvendes til man-
ge andre formål for eksempel i skibsfart, til landtransport, til materiel- og arbejds-
skure, til oplagstrum for brandsfarlige væsker og -stoffer samt fyrværkeri.
Endelig skal nævnes de meget kendte genbrugsscontainere til aviser, tøj, glas o. a.

I denne vejledning gives der retningslinier for, hvorledes der kan opnås en god
brandsikkerhed ved korrekt opstilling og anvendelse af AFFALDSCONTAINERE.
Vejledningen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere.
Retningslinierne kan dog også anvendes for beholdere / spande under 120 liter.
Containere der anvendes til andre formål som midlertidig arbejds- og lagerrum, oplag
af brandsfarlige væsker m.v. er ikke omfattet af denne vejledning.

1.1 Bygningsreglementet

Bygningsreglementet (BR) er udarbejdet i medfør af Byggeloven.
Affaldscontainere må ikke placeres i flugtveje, jævnfør Bygningsreglement 1995 - kap. 6.5.1, stk. 8, som foreskriver, at flugtveje ikke må indrettes til andre formål end trafik.

I Bygningsreglement 1995 - kap.12.6. "Renovationsanlæg" stilles der krav om at "Ved enhver bebyggelse skal der sikres mulighed for, at håndtering, sortering, opbevaring, bortskaffelse og transport af affald kan ske forsvarligt. Omfanget af beholdere, bokse m.v. og omfanget af nødvendig plads til affald sorteret i flere fraktioner fastsættes af kommunalbestyrelsen". Endvidere er fastsat regler for indretning af rum til opbevaring af affald i en bygning samt til udførelsen af affaldsskakter.

1.2 Beredskabslovgivning

Kommunalbestyrelsen kan bestemme "at bygninger og grundarealer skal indrettes og benyttes på en sådan måde at risikoen for brandfare formindskes mest muligt og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt" (Beredskabsloven § 34, stk 2).
Det vil derfor være relevant at anvende de i pkt 4.4 angivne afstande ved placering af affaldscontainere.

1.3 Miljøbeskyttelseslovgivning

"Lov om miljøbeskyttelse" af 6. juni 1991 med senere ændringer, pålægger enhver der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald ansvar for, at der ikke opstår uhygieniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 46 "meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde".

I "Bekendtgørelse om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald", nr. 567 af 21. marts 1993 omtales endvidere, at kommunale affaldsregulativer kan indeholde krav om mærkning af containere m.v.

I "Bekendtgørelse vedførende anden virksomhed end listevirksomhed"

(anmeldelsespligtig virksomhed) nr. 367 af maj 1992, findes regler for indretning af containerpladser, hvorefter pladser med under 4 containere skal anmeldes til kommunen, og pladser med 4 eller flere containere kræves miljøgodkendt.

2. Affaldscontainere

2.1 Anvendelsesområde

Denne vejledning omhandler containere der anvendes til affald.

Affald er - "produkter som indeholder ikke længere har brug for" - og omfatter:

1.4 Arbejdsmiljølovgivning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssæder efter lov om arbejdsmiljø fastsætter ligeledes regler for håndtering af affald - herunder placering i forhold til skurvogne m.v. samt om tilkørselsforhold og placering på fast grund etc.

I medfør af bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse samt bekendtgørelse nr. 1164 af 16. dec 1992 om manuel håndtering, har arbejdstilsynet utsendt anvisning nr. 4.1.0.1 "Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v.", hvortil der henvises.

Endvidere henvises til arbejdstilsynets cirkulære nr. 10/90 om konstruktion af renovationssystemer m.v.

Dagrenovation (husholdningsaffald)

Storskrald (møbler, større emballager m.v.)

Haveaffald (træaffald, græs m.v.)

Ervhversaffald (affald fra produktion og kontor)

Bygge- og anlægsaffald (nedrivningsaffald)

Genbrug (aviser og tøj m.v.)

Miljøfarligt affald og sygehusaffald skal følge særlige regler.

Mange kommuner har endvidere særlige regler for indsamling af elektronikaffald (elektrisk- og elektronisk udstyr).
Der henvises i denne forbindelse til gældende kommunale affaldsregulativer.

2.2 Containerertyper

1 Lukket container

2 Åben container

3 Trådcontainer

Der skelnes mellem midlertidigt opstillede containere (vandrecontainere) og permanent opstillede containere.

Vandrecontaineren anvendes til haveaffald og byggeaffald m.v. Den permanente container anvendes hovedsageligt i erhvervsvirksomheder.


Rumindhold angives i liter - indtil 1000 liter (1 m³) - og i m³ over 1000 liter.

2.3 Container der anvendes i det daglige:


Mini-container: 120 liter - 800 liter

Container med låg. Fremstillet i glasfiberarmet polyester. Monteret med hjul. Anvendes til lettere, brændbart affald og genbrugsmaterialer. Bruges såvel inden- som udendørs.

Tømmes på stedet i renovationsbil.



Brandsprædning fra en container udført af ubrændbare materialer er væsentlig mindre end fra containere af kunststoffer.




Frontlader: 1,5 m³ - 6,0 m³
Container udført i stål. Tophængslede/sidetændslede låger af plast eller stål.


Uden hjul. Anvendes til brandbart affald i virksomheder og boligforeninger o. lign.
Tømmes på stedet i renovationsbil.




Trådcontainer: m³
Udført i jernplade og -net. Anvendes til opsamling af papemballage indendørs i bl. a. butikker og lager.
Tømmes mindst hver dag i lukket container i det fri.




Genbrugscontainer: 200 - 1000 liter
Udført af stålplade (anvendes til tiltøjindsamling).
Placeres på gade og vej.
Tømmes på stedet eller afhentes.




Midi-container: 6 m³ - 12 m³
Container udført i stål med stållåger. Anvendes til brændbart materiale i virksomheder.
Tømmes på stedet eller afhentes.




Genbrugscontainer: 200 - 1000 liter
Udført i plast (anvendes til papirgenbrug). Placeres på gade og vej.
Tømmes på stedet eller afhentes.




Denne type leveres med fjederbelastede klapper, der kan afslås.
Komprimator-container: 16 m³ - 24 m³
Container udført i stål med stållåger. Sammenbygget med komprimator der sammenpresser affaldet. Anvendes i virksomheder med voluminøst affald. Afhentes.



Genbrugscontainer: 200 - 1000 liter
Udført i plast (anvendes til papirgenbrug). Placeres på gade og vej.
Tømmes på stedet eller afhentes.



Maxi-container: 8,5 m³ - 30 m³
Åben type udført i stål anvendes til haveaffald, stor-skrald, byggeaffald, jern og metal samt store emner. Begge typer afhentes.




Typer der er monteret med aflukkelige klapper, vil ikke være nærliggende når så udset for ildspærringselementer som åbne typer.

3. Affaldscontainere opstillet i bygninger

- 3.1 Rum, der alene anvendes til containere skal være placeret i et rum, der - ligesom affaldsskakterne - er adskilt fra øvrige rum, herunder kælder, med mindst BS-bygningsdel 60 BR 12.6 stk. 6).
- Containere må ikke opstilles i flugtveje - gange, trapperum m.v. (BR 6.5.1 stk. 1).
- 3.2 Containere ved bund af affaldsskakter skal være placeret i et rum, der - ligesom affaldsskakterne - er adskilt fra øvrige rum, herunder kælder, med mindst BS-bygningsdel 60 BR 12.6 stk. 6).
- Containere må ikke opstilles i flugtveje - gange, trapperum m.v. (BR 6.5.1 stk. 1).
- 3.4 Containere der ikke placeres i containerrum, skal være udført med låger, der kan åbnes. Lågerne må kun åbnes ved brug og skal ellers være afslæste.
- 3.5 I containerrum bør der placeres mindst 1 stk ABC-pulverslukker, certificeret i henhold til Dansk Standard DS 2120, eller en vandslange tilsluttet vandforsyningen.
- 3.6 Sker anvendelse i forbindelse med erhverv, skal containere tømmes eller fjernes fra bygningen, eventuelt placeres i containerrum, når bygningen forlades for længere tid og altid til fyrafen, jævnfør pkt. 3.1.
- 3.7 Trådcontainere må ikke anvendes som permanente affaldscontainere. De skal tømmes mindst hver dag ved arbejdstids ophør på sikkert sted - i container eller containerrum. De må ikke henstå fylde - hverken indendørs eller udendørs.
- 3.8 Ordensreglerne i Kap. 6 - skal overholdes.

4. Affaldscontainere opstillet i det fri


- 4.1 Containere med et rumindhold på mere end 1 m³ skal udføres af ubrændbart materiale.
- Containere skal være forsynet med låger, der kan åbnes. Lågerne må kun åbnes ved brug og skal ellers være afslæste.
- Undtaget fra dette krav er containere, der udelukkende anvendes til ubrændbart affald og containere, hvor specielle forhold bevirker, at der ikke kan være låger.
- For at forhindre påsat brand og brandspredning, samt sikre tilkørsel for redningsberedskabet (brandvæsenet) skal containere placeres forsvarligt. Der henvises til eksemplerne i pkt. 4.4.
- 4.3 Containere af brændbart materiale.
- Placeres flere små containere i klynger, må det samlede rumindhold højst være 2 m³. Afstanden til andre klynger eller andet brændbart oplag skal være mindst 2,5 meter.
- Containere af ubrændbart materiale.
- Placeres flere containere i klynger, må det samlede rumindhold højst være 6 m³. Afstanden til andre klynger eller andet brændbart materiale skal være mindst 2,5 meter. Har en container et rumindhold på mere end 6 m³, skal afstanden til anden container eller andet brændbart oplag her være mindst 2,5 meter. Herudover gælder afstandsforholdene i pkt. 4.4.
- 4.4 Containere skal placeres
- 4.4.1 - mindst 1 meter fra ubrudt ydervæg udført som BS-væg 60 med klasse 1-beklædning og mindst 5 meter fra vinduer og andre åbninger i ydervæg.



Afstand fra ydervægge

BS-vægge er normalt udført af murværk, beton eller letbeton.


- 4.4.2 - mindst 2,5 meter fra ubrudt ydervæg med overflader udført mindst som klasse 1-beklædning og mindst 5 meter fra vinduer og andre åbninger i ydervæg.



Afstand fra ydervægge


Klasse 1-beklædning er for eksempel udført af rør og puds, 9 mm gipsplade eller 9 mm gennembrandimprægneret krydsfinér.

- 4.4.3 - mindst 5 meter fra ydervæg med overflader udført mindst som klasse 2-beklædning.




Klasse 2-beklædning er for eksempel udført af 21 mm sammenpløjede bredder, 9 mm spånpblade eller -krydsfinéplade

- 4.4.4 - mindst 2,5 meter fra skelet.



Afstand fra skele

- 4.4.5 - mindst 10 meter fra brændbare oplag som f.eks. brandfarlige væsker, F-gas, papir, pap, træ m.v.



Afstand fra brændbare oplag

4.5 Containere må ikke placeres under halvtage, overdækkede arealer eller tagudhæng og lignende, uanset afstandsbestemmelser og størrelse.


Anvendes affaldscontainere i tæt bebyggelse eller lignende, f. eks. ved renoveringsopgaver, skal der træffes foranstaltninger der opfylder ovenstående.
Containere til disse formål skal være "lukket" afsløelig type.

Vandrecontainere og genbrugscontainere skal opstilles efter foranstående regler og i henhold til færdselsloven og anden berørt lovgivning.

4.6 Ordensreglerne i kap. 6 skal overholdes.

4.5 Affaldscontainere i naturområder

- 5.** **Affaldscontainere i naturområder**
- 5.1** Containere der anvendes på campingpladser, i sommerhusområder, havekolonier og i naturområder skal placeres 10 meter fra telte, campingvogne, huse samt fra træer m.v.
Området omkring containeren skal friholdes for vegetation, og der skal sikres gode tilkørselsforhold med fast underlag.



- 5.2** Det nødvendige brandslukningsmateriel i form af vandslange eller ABC pulverslukker (6 kg) skal være let tilgængeligt. På campingpladser skal der endvidere være et opslag om, hvordan man alarmerer redningsberedskabet (brandvæsenet)

- 5.3** Ordensreglerne i kap. 6 skal overholdes.

6. Ordensregler

Den ansvarlige leder skal drage omsorg for at nedenstående ordensregler overholdes.

I erhvervs- og produktionsvirkssomheder: butikschef, lagerchef, fabrikschef eller anden.

I boligområder: boligejer, ejendomsinspektør eller anden.

Området omkring containere i det fri skal holdes rent og ryddeligt for affald og vegetation.

Containerrum skal holdes rent og ryddeligt

Containere må ikke fyldes så låger ikke kan lukkes

Containere må ikke henstå med åbne låger eller uafståst

Afgangs- og tilkørsels-veje skal være frit passable

Indhegning skal være intakt og afståst

Slukningsmateriel skal være i driftsklar stand

Containere skal være "mærket" til affaldstypen jævnfør pkt. 2.3