

**Notat**

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 17. november 2015

Sagsid: 06.00.05-P15-1-15

Forbehold for forudsætninger bag vurderinger af omlægning af fælleskloakerede områder.

Forsyning Ballerup har udarbejdet en vurdering af de fælleskloakerede områder i Ballerup, med henblik på at afklare de økonomiske konsekvenser for forsyningen, kommunen og private borgere ved at fastholde fællessystemerne og ved omlægning til separat/kombineret løsning.

Vurderingen konkluderede, at det i flertallet af de fælleskloakerede områder anbefales at fastholde det nuværende fælles system, mens det i to områder blev anbefalet at etablere et separat/kombineret system.

Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup har drøftet vurderingen, og der er enighed om, at forudsætningerne for baggrundsberegninger på nogle punkter ikke er beskrevet tilstrækkeligt og på andre ikke helt følger almindelig praksis på spildevandsområdet. For eksempel:

- Vurderingerne mangler at sammenligne levetid på spildevandsanlæg.
- Vurderingerne beskriver ikke, at separatsystemer kan løse problemer udenfor det pågældende opland og også vil reducere opstuvning i kældre.
- Vurderingerne sidestiller konsekvenser ved opstuvning af henholdsvis spildevand og regnvand. Konsekvenser for overløb af spildevand har langt værre konsekvenser end overløb af regnvand.
- De økonomiske fordele ved ikke at skulle flytte rundt på regnvand i fællessystemer er ikke medregnet (Forsyning Ballerup har anslået en driftsudgift til dette på 1 mio. kr./år i området Ballerup Vest - opland B28F/S. Tilsvarende udgift er også gældende for øvrige fælleskloakerede områder).
- Beregningerne tager udgangspunkt i regnhændelser jf. skrift 27-29 og ikke efter det nyeste skrift 30. I Ballerup Kommune betyder det, at regnmængderne, der bør indgå i beregningerne, i virkeligheden er 7 % større. Det indikerer, at det er mere end 70 % af de fælles ledninger, der skal renoveres. Udgifter til at håndtere denne øgede mængde indgår ikke i beregningerne.
- De økonomiske fordele ved at bruge moderne LAR-løsninger i stedet for traditionelle anlæg er ikke medregnet.

Trods forbehold for ovenstående er Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune fagligt enige om, at vurderingerne kan anvendes som grundlag for indstillingen.

/CMT