



Textilia Group
Meterbuen 35
2740 Skovlunde

11-11-2024
Journalnr. 06.02.16P19-5-24

P.nr. 1023068482

Tilladelse til etablering vandledning under Sømosø Å i Meterbuen/Ellekær

Ballerup og Herlev kommuner giver hermed tilladelse til, at der i Meterbuen/Ellekær etableres en vandledning, der krydser under det rørlagte vandløb, Sømosø Å. Tilladelsen gives i henhold til vandløbslovens § 47 (lovbek. 1217 af 25-11-2019) samt § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (bek. 834 af 27/06/2016).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Krydsningen etableres ved styret underboring af Sømosø Å med placering i Meterbuen/Ellekær som vist på kort 2.
2. Ved krydsningen skal vandledningen placeres under kote 10,50 m, som er 2 m under forventet ny vandløbsbund efter planlagt vandløbsudvidelse.
3. Dybden på kote 10,50 skal anvendes i en bredde på 10 m på hver side af midten af vandløbsrørledningen.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
5. Eventuelle skader på vandløbsrørledningen som følge af vandledningens etablering, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ejer af vandledningen.
6. Fremtidig vedligeholdelse af vandledningen påhviler ejer af vandledningen.
7. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen. Orienteringen sendes til e-mailadresse naturogvand@herlev.dk samt jake@balk.dk.

Tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet

Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse i henhold til vandløbslovens § 30 til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes, når afgørelsen foreligger og uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Der skal gøres opmærksom på, at tilladelsen til at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget krydsningstilladelse.

Ansøgning

WSP har som rådgiver på vandledningsprojektet den 29. oktober 2024 ansøgt Herlev Kommune om tilladelse til at etablere en ny Ø160 mm vandledning under vandløbet, Sømse Å, i vejtracéet, Meterbuen/Ellekær. Se kort 1 og 2. Vandledningen skal føre rensset vand fra et afværgeanlæg ved Knapholm til brug på vaskeri på Meterbuen 35. Vandledningen etableres ved styret underboring.

Vandledningens etableres og krydser Sømse Å i vejtracéet for Meterbuen, matr.nr. 7000l, Skovlunde By og Ellekær, matr.nr. 7000bs, Herlev.

Ejer af vandledningen er Textilia Group A/S, Meterbuen 35, 2740 Skovlunde.

Ansøger ønsker anlægsarbejdet opstartet hurtigst muligt.

Lovgivning

Ballerup og Herlev kommuner er vandløbsmyndigheder for Sømse Å, da vandløbet er placeret i kommunegrænsen mellem Ballerup og Herlev.

Kommunerne vurderer, at etablering af vandledningen kræver tilladelse iht. vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9 som ny eller væsentligt ændret krydsning, da vandledningen krydser under vandløbet i modsætning til vejen Meterbuens/Ellekærs krydsning over vandløbet.


Vandledningen er den 1. november 2024 særskilt behandlet ved tilladelse til boring i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, hvor der i tilladelsen er stillet vilkår for anvendelse af bentonit med additiver, så den styrede underboring ikke vurderes at udgøre en risiko for miljøet, herunder Sømse Å.

Vandledningens etablering er tillige behandlet særskilt efter vejlovens bestemmelser.

Sømse Å

Vandløbet, Sømse Å, er et offentligt vandløb. Vandløbet er ved Meterbuen/Ellekær rørlagt i en Ø1200 mm betonledning på en 423 m strækning fra st. 1755 m til 2178 m. Rørledningen er ud fra luftfotos fra rørlægningen i 1972-1973 vurderet som værende placeret i det tidligere åbne vandløbstracé, som ligger i kommunegrænsen Ballerup/Herlev. Rørledningen har indløb i kote 14,36 m og udløb i kote 9,55 m, men rørledningens præcise dybdemæssige placering ved Meterbuen/Ellekær kendes ikke.

Forsyningsselskaberne, Novafos og HOFOR, samt Ballerup og Herlev kommuner projekterer pt. på udvidelse af Sømse Å. Kapaciteten af vandløbsrørledningen forventes udvidet svarende til Ø2000 mm rør, enten som Ø2000 rør, dobbelte Ø1400 rør eller kasseformet anlæg. Bundkoten af det nye forløb er foreløbigt skitseret til kote 12,50 m umiddelbart nedstrøms (syd for) Ellekær, hvor vandløbet forventes lagt i åbent forløb på engen frem til Knapholm. Se kort 3.



Kort 3: Skitsereret åbning af vandløbet syd for Ellekær med angivelse forventet bundkote.

Kommunernes vurdering

Ballerup og Herlev kommuner er opmærksomme på, at det skal sikres, at vandledningen ikke kommer til at påvirke vandløbet, dets rørføring eller muligheder for forventet udvidelse af vandløbet. Kommunerne stiller i denne tilladelse derfor vilkår om, at rørledningen skal etableres minimum 2 meter under vandløbsrørledningen, målt ud fra bunden i den forventede vandløbsudvidelse med bundkote i 12,50 m ved Ellekær. Den nye vandledning skal derfor placeres under kote 10,50 m. Det vil sige minimum 2 m under eksisterende vandløbsbund. Herved forventes vandledningen ikke at hindre vandløbsudvidelsen. Dette er der dog ikke garanti for, at vandledningen ikke påvirkes ved udvidelse af vandløbet, da vandløbsudvidelsens præcise placering og udformning ikke er færdigprojekteret. Vandledningen kan derfor, hvis muligt, placeres med yderligere afstand til vandløbstracéet.

Af samme grund om, at vandløbsudvidelsens præcise udformning ikke kendes, sætter kommunerne vilkår om, at den dybdemæssige placering under kote 10,50 m skal anvendes i afstand af 10 m på begge sider af vandløbsrørføringen.

Ved overholdelse af vilkår i denne tilladelse samt i tilladelsen efter miljøvurderingslovens § 19 af 1. november 2024, vurderes etablering af vandledningen ikke at have nogen påvirkning på natur og miljø i Sømose Å.

Da natur og miljø i Sømose Å ikke vurderes påvirket af vandledningens etablering, vurderes ingen bilag IV-arter eller Natura 2000-områder påvirket.

Udgifter

Alle udgifter vedrørende vandlednings etablering og vedligeholdelse afholdes af ledningsejer: Textilia Group, Meterbuen 35, 2740 Skovlunde, p.nr. 1023068482.

Offentliggørelse

Krydsningstilladelsen er offentliggjort på Herlev og Ballerup kommuners hjemmesider den 11-11-2024.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 80 i vandløbsloven.

Klageberettigede er den, som afgørelsen er rettet til, enhver, der kan antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, lokale foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende natur- og rekreative foreninger og organisationer, jf. § 84 i vandløbsloven.

En klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som der findes link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med MIT-ID.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen er meddelt. Det vil sige, at tilladelsen kan påklages til og med den 09-12-2024.

Venlig hilsen

Jacob Krogh Keldsen
Natur, Klima og Miljø
Ballerup Kommune



Kris Ømann
Natur og Miljø
Herlev Kommune



Kopi sendt til:

- WSP: kim.haagensen@wsp.com; mie.henning@wsp.com
- Brdr.K.Hansen: laha@bkh.dk